Sicherheit in Ihren Händen: Ihre Liste für den Jahres-Check

- Ja / Nein — Absperreinrichtungen an Hausanschluß und Zähler frei zugänglich?
- Ja / Nein — Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
- Ja / Nein — Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln"?
- Ja / Nein — Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
- Ja / Nein — Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
- Ja / Nein — Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
- Ja / Nein — Bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?
- Ja / Nein — Schlauch vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
- Ja / Nein — Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
- Ja / Nein — Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

Ja

Alles mit „Ja" beantwortet? Prima – Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung.

Auf Wiedersehn beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Nein

Sie haben irgendwo ein „Nein" ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann: mit Ihrem Installateur oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres Gasversorgungsunternehmens.